



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"

105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 499-763-34-34, факс 499-265-22-01, E-mail: post@mosvodokanal.ru

**Предварительные технические условия
на водоснабжение и канализование
№ 21-1529/15 от 01.10.2015 г.**

Настоящие технические условия не являются основанием для проектирования.

Подключение объекта осуществляется на основе заявления о подключении и заключенного договора о подключении.

Наименование объекта 17-ТИ ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
Назначение объекта ЖИЛЬЁ
Адрес объекта МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН, Г.П. АНДРЕЕВКА, Р.П. АНДРЕЕВКА
Заявитель ООО "Кранека"
Генеральный директор
С.А.Важин

Водоснабжение

Источник водоснабжения - строящийся водопровод $2d=600\text{мм}$, проходящий на расстоянии около 420 м от рассматриваемого объекта, при условии завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Нагрузка в точке подключения $255,78 \text{ м}^3/\text{сут}$, $9,82 \text{ л/с}$.

Наружное пожаротушение: 30 л/с

Внутреннее пожаротушение: $7,8 \text{ л/с}$

в том числе:

Пожарные краны: $3 \times 2,6 \text{ л/с}$

Фактический напор: максимальный: 30 м.вод.ст. минимальный: 15 м.вод.ст.

Канализование

Согласно представленному плану в месте расположения жилого дома нет сетей канализации АО "Мосводоканал".

Нагрузка в точке подключения - хозяйственно-бытовой сток $251,08 \text{ м}^3/\text{сут}$, $9,72 \text{ л/с}$

В случае необходимости ликвидации (выноса) инженерных сетей и сооружений АО "Мосводоканал" заказчику необходимо заключить с АО "Мосводоканал": - договор на выполнение мероприятий по снятию технических ограничений на размещение объекта заказчика в зоне нахождения водопроводной/канализационной сети; - либо после утверждения проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы по ней - соглашение о компенсации потерь.

Разработка рабочего проекта осуществляется на основании Условий подключения, которые являются приложением к договору о подключении.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.

Срок действия настоящих технических условий: три года от даты выдачи.

Исполнитель Струков А.Е.

Телефон 8-499-263-92-33

Планшет 1

ПУ "Зеленоградводоканал" тел.
8-499-735-12-47

ТО-1644 от 06.10.2015

Исполнитель Скоробогатова Н.Н.

Телефон 8-499-263-23-20

Планшет А-1-1

ПУ "Зеленоградводоканал" тел.
8-499-735-12-47

1195 от 23.09.2015

Заместитель начальника Управления по
перспективному развитию и
присоединениям - начальник Службы
технологических присоединений

А.Ю.Куриленков